

18 08 2021

Dodávateľ:

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Stredná 126
05991 Veľký Slavkov
SLOVENSKO

IČO: 31714030
DIČ: 2020517422
IČ DPH: SK2020517422

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel Sro, vložka č. 2541/P

Faktúra číslo:

1648/2021

Odberateľ:

Poštová adresa:
Obec Chmeľov
Chmeľov 89
082 15 Chmeľov
SLOVENSKO

Obec Chmeľov
Chmeľov 89
082 15 Chmeľov
SLOVENSKO

IČO: 00327115
DIČ: 2021225492
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 11.08.2021
Dodanie tovaru/služby: 11.08.2021
Dátum splatnosti: 25.08.2021

IBAN: SK42 1111 0000 0066 2330 0007
SWIFT: UNCRSKBX
Banka: Banka č. 1
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1648/2021
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Poštová zásielka

V zmysle zmluvy o dielo č. 120/2010 a dodatku č. 3 Vám fakturujeme za technologický servis ČOV, prevádzkový protokol č. 08/2021 :

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000001	Analyza odpadových vôd	1,00		79,70	95,64	20	79,70	15,94	95,64
	000004	Doprava	1,00		5,00	6,00	20	5,00	1,00	6,00
									Základ pre DPH 20%	84,70
									DPH 20%	16,94
									Celková suma s DPH	101,64
									Celková fakturovaná suma	101,64 €

FAKTÚRA došla 18.8.21 Ev. č. 353/2021
Materiál-práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
protokol:
prij. č.:
Dátum: 18.8.2021 podpis
UHRAĎTE w € 101,64
Dátum:
Správnosť operácií nariadil-schválil:
Dňa: podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná
dňa: 18.8.21
podpis:

Závazok krytý
rozsúčtom:

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
IČO: 31714030 IČ DPH: SK2020517422
Tel./fax: 051 779 44 4, 779 644
E-mail: ekoservis@ekoservis.sk

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Pitoniaková Barbora

+421 52 788 03 11 | +421 52 788 03 14

ekoservis@ekoservis.sk

PREVÁDZKOVÝ PROTOKOL Z KONTROLY ČOV CHMEĽOV

Dátum kontroly : 03.08.2021

Číslo protokolu: 08/2021

Dátum spracovania protokolu : 11.08.2021

Typ čistiarne : MB ČOV HYDROTECH

Meno vykonávajúceho kontrolu : p. Štefan Vaško

Meno obsluhy : p. Milan Polča

Platnosť certifikátu merného zariadenia: 21.06.2022

Právoplatné povolenie : OU-PO-OSZP3-2021/015922-007

platnosť do : 08/2026

A./ VYKONANÉ PRÁCE :

1. Bol vykonaný odber vzoriek na prítoku a odtoku z ČOV (odber vykonaný v zmysle ustanovení Zák. č. 394/2009 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 315/2004 Z. z.).

Tabuľka č. 1 Rozbor odpadovej vody na odtoku a prítoku ČOV:

PARAMETER	pH	CHSK _{Cr}	BSK ₅	NL	N-NH ₄	N-NO ₃	P-PO ₄
		mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹
Prítok	8,2	251	61	116	54,4	0,25	3,66
Odtok	8,3	35	11	7,0	12,37	0,63	1,07
LIMIT		50/170	15/60	25/60			

Výsledky na odtoku z ČOV sú v súlade s vodohospodárskym rozhodnutím.

B./ ZÁVER :

1. Ďalší odber vzoriek spojený s kontrolou technologického stavu ČOV bude vykonaný podľa harmonogramu technologických servisov na rok 2021.
2. Presný termín návštevy ČOV bude upresnený na základe telefonického dohovoru.

Vo Veľkom Slavkove.

Vypracoval: Ing. Michaela Božoňová

Kontroloval: Ing. Jana Barnová



m. Barnová
Ing. Frank Werner
riaditeľ

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Tel., Fax : 052/788 0311, 052/ 788 0314, 0905 627263, e-mail: ekoservis@ekoservis.sk, www.ekoservis.sk
IČO : 31 714 030, IČ DPH : SK 20 20 51 74 22, Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK42 1111 0000 0066 2330 0007 SWIFT: UNCRSKBX

F-028-01