

Dodávateľ : EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.		Faktúra číslo : 2120/2020	
Stredná 126 05991 Veľký Slavkov SLOVENSKO IČO: 31714030		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
DIČ: 2020517422 IČ DPH: SK2020517422 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 2541/P Banka : Banka č. 1 SWIFT : UNCRSKBX Tel.: +421 52 788 03 11 Faktúru vyhotovil :		Poštová adresa: Obec Chmeľov Chmeľov 89 082 15 Chmeľov	
Odberateľ : Obec Chmeľov Chmeľov 89 082 15 Chmeľov SLOVENSKO		Dátum vyhotovenia : 13.10.2020 Dodanie tovaru/služby : 02.10.2020 Dátum splatnosti : 27.10.2020	
IČO: 00327115 DIČ: 2021225492 IČ DPH:		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Číslo účtu : 6623300007/1111 IBAN : SK42 1111 0000 0066 2330 0007 Suma k úhrade : 134,18	
		Variabilný symbol : 2120/2020 Konštantný symbol : 0308 Špecifický symbol :	
		Dod. a plat. podmienky :	

V zmysle zmluvy o dielo č. 120/2010 a dodatku č. 3 Vám fakturujeme za technologický servis ČOV, prevádzkový protokol č. 09/2020 :

P.č.	Kód položky	Popis	Výr číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
	000001	Analýza odpadových vôd		1,00		106,82	20	106,82	128,18
	000004	Doprava		1,00		5,00	20	5,00	6,00

Základ pre DPH 20 % : 111,82
DPH 20 % : 22,36

Celková suma s DPH 134,18

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 134,18

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
 Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
 IČO: 31714030, IČ DPH: SK2020517422
 Tel./fax: 052/7796444, 7796445
 e-mail: ekoservis@ekoservis.sk EÚ

19.10.2020 434/2020
FAKTÚRA došla Ev. č.
 Materiál-práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
 protokol:
 prij. č.:
 Dátum: 19.10.2020 podpis
 UHRADTE € 134,18
 Dátum: podpis
 Správnosť operácie nariadení-schválil: podpis ved. prac.
 Dňa: podpis ved. prac.

Podpis a pečiatka :

Závazok krytý
rozpočtom:

Predbežná kontrola vykonaná
 dňa: 19.10.2020
 podpis:

PREVÁDZKOVÝ PROTOKOL Z KONTROLY ČOV CHMEĽOV

Dátum kontroly : 04.09.2020

Číslo protokolu: 09/2020

Dátum spracovania protokolu : 02.10.2020

Typ čistiarne : MB ČOV HYDROTECH

Meno vykonávajúceho kontrolu : p. Štefan Vaško

Meno obsluhy : p. Milan Polča

Ostatní prítomní: -

Platnosť certifikátu merného zariadenia: 21.06.2022

Právoplatné povolenie : OU-PO-OSZP3-2016/02431-07/NM **platnosť do :** 02.05.2021

A./ VYKONANÉ PRÁCE :

- Bol vykonaný odber vzoriek na prítoku a odtoku z ČOV (odber vykonaný v zmysle ustanovení Zák. č. 394/2009 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 315/2004 Z. z.).

Tabuľka č. 1 Rozbor odpadovej vody na odtoku a prítoku ČOV:

PARAMETER	pH	CHSK _{Cr}	BSK ₅	NL	N-NH ₄	N-NO ₃	P-PO ₄	N _{celk}	P _{celk}
		mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹
Prítok	7,8	187	71,3	192	27,37	0,79	2,53	32,4	3,00
Odtok	7,4	18	6,2	<5	11,98	0,81	0,48	15,4	0,55
LIMIT		80/170	25/60	25/60					

Výsledky na odtoku z ČOV sú v súlade s vodohospodárskym rozhodnutím.

B./ ZÁVER :

1. Ďalší odber vzoriek spojený s kontrolou technologického stavu ČOV bude vykonaný podľa harmonogramu technologických servisov na rok 2020.
2. Presný termín návštevy ČOV bude upresnený na základe telefonického dohovoru.

Vo Veľkom Slavkove.

Vypracoval: Ing. Michaela Božoňová

Kontroloval: Ing. Jana Barnová



Ing. Frank Werner
riaditeľ