

10.11.2020

**Dodávateľ :**

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

**Faktúra číslo :**

2337/2020

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Stredná 126  
05991 Veľký Slavkov  
SLOVENSKO

IČO: 31714030

DIČ: 2020517422

IČ DPH: SK2020517422

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 2541/P

Banka : Banka č. 1

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: +421 52 788 03 11

Fax : +421 52 788 03 14

Faktúru vyhotovil :

Pitoniaková Barbora

**Poštová adresa:**Obec Chmeľov  
Chmeľov 89  
082 15 Chmeľov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.11.2020	06.11.2020	23.11.2020

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 6623300007/1111

IBAN : SK42 1111 0000 0066 2330 0007

Suma k úhrade : 101,64

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2337/2020	0308	

Dod. a plat. podmienky :

**Odberateľ :**Obec Chmeľov  
Chmeľov 89  
082 15 Chmeľov  
SLOVENSKO

IČO: 00327115

DIČ: 2021225492

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

V zmysle zmluvy o dielo č. 120/2010 a dodatku č. 3 Vám fakturujeme za technologický servis ČOV, prevádzkový protokol č. 10/2020 :

P.č.	Kód položky	Popis	Vyr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
	000001	Analýza odpadových vôd		1,00		79,70	20	79,70	95,64
	000004	Doprava		1,00		5,00	20	5,00	6,00

Základ pre DPH 20 % : 84,70

DPH 20 % : 16,94

Celková suma s DPH 101,64

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 101,64

FAKTÚRA došlá 10.11.20 Ev. č. 469/2020

Materiál-práce služby dodané a prevzaté  
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí  
protokol:

príj. č.:

Dátum: 10.11.2020 podpis

UHRAĎTE € 101,64

Dátum: podpis

Správnosť operácie nariadil-schválil:

Dňa: podpis ved. prac.

Podpis a pečiatka :

Závazok krytý  
rozpočtom:Predbežná kontrola vykonaná  
dňa: 10.11.20  
podpis:

# PREVÁDZKOVÝ PROTOKOL Z KONTROLY ČOV CHMEĽOV

Dátum kontroly : 16.10.2020

Číslo protokolu: 10/2020

Dátum spracovania protokolu : 06.11.2020

Typ čistiarne : MB ČOV HYDROTECH

Meno vykonávajúceho kontrolu : p. Štefan Vaško

Meno obsluhy : p. Milan Polča

Ostatní prítomní: -

Platnosť certifikátu merného zariadenia: 21.06.2022

Právoplatné povolenie : OU-PO-OSZP3-2016/02431-07/NM      platnosť do : 02.05.2021

## A./ VYKONANÉ PRÁCE :

1. Bol vykonaný odber vzoriek na prítoku a odtoku z ČOV (odber vykonaný v zmysle ustanovení Zák. č. 394/2009 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 315/2004 Z. z.).

Tabuľka č. 1 Rozbor odpadovej vody na odtoku a prítoku ČOV:

PARAMETER	pH	CHSK <sub>Cr</sub>	BSK <sub>5</sub>	NL	N-NH <sub>4</sub>	N-NO <sub>3</sub>	P-PO <sub>4</sub>
		mg.l <sup>-1</sup>	mg.l <sup>-1</sup>	mg.l <sup>-1</sup>	mg.l <sup>-1</sup>	mg.l <sup>-1</sup>	mg.l <sup>-1</sup>
<b>Prítok</b>	7,5	116	48,5	50	23,61	0,41	1,89
<b>Odtok</b>	7,4	<5	1,0	<5	0,346	13,11	1,95
<b>LIMIT</b>		<b>80/170</b>	<b>25/60</b>	<b>25/60</b>			

*Výsledky na odtoku z ČOV sú v súlade s vodohospodárskym rozhodnutím.*