

- 6 Máj 2020

<b>Dodávateľ :</b> EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.  Stredná 126 05991 Veľký Slavkov SLOVENSKO IČO: 31714030      DIČ: 2020517422 IČ DPH: SK2020517422 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 2541/P Banka : Banka č. 1 SWIFT : UNCRSKBX Tel.: +421 52 788 03 11      Fax: +421 52 788 03 14 Faktúru vyhotovil :      Pitoniaková Barbora	<b>Faktúra číslo :</b> <b>0704/2020</b> Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																														
<b>Odberateľ :</b> Obec Chmeľov Chmeľov 89 082 15 Chmeľov SLOVENSKO  IČO: 00327115      DIČ: 2021225492 IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Obec Chmeľov</b> Chmeľov 89 082 15 Chmeľov																														
Konečný prijemca : Miesto určenia :	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>30.04.2020</td><td>27.04.2020</td><td>14.05.2020</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 6623300007/1111</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK42 1111 0000 0066 2330 0007</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 101,64</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>0704/2020</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.04.2020	27.04.2020	14.05.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 6623300007/1111			IBAN : SK42 1111 0000 0066 2330 0007			Suma k úhrade : 101,64			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0704/2020	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
30.04.2020	27.04.2020	14.05.2020																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																															
Číslo účtu : 6623300007/1111																															
IBAN : SK42 1111 0000 0066 2330 0007																															
Suma k úhrade : 101,64																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
0704/2020	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

V zmysle zmluvy o dielo č. 120/2010 a dodatku č. 3 Vám fakturujeme za technologický servis ČOV, prevádzkový protokol č. 04/2020 :


P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000001	Analýza odpadových vôd	1,00		79,70	95,64	20	79,70	15,94	95,64
	000004	Doprava	1,00		5,00	6,00	20	5,00	1,00	6,00

Základ pre DPH 20 % : 84,70  
DPH 20 % : 16,94

**Celková suma s DPH 101,64**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 101,64**

FAKTÚRA došla 6.5.20 Ev. č. 194/2020  
Materiál-práce služby dodané a prevzaté  
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí  
protokol:  
prij. č.:

Dátum: 6.5.2020 podpis 

UHRAĎTE na € 101,64


Dátum: podpis

Správnosť operácie nariadil-schválil: podpis  
Dňa: podpis ved. prac.

Podpis a pečiatka :



Predbežná kontrola vykonaná  
dňa: 6.5.20  
podpis: 

Závazok krytý  
rozpočtom: 

# PREVÁDZKOVÝ PROTOKOL Z KONTROLY ČOV CHMEĽOV

Dátum kontroly : 08.04.2020

Číslo protokolu: 04/2020

Dátum spracovania protokolu : 27.04.2020

Typ čistiarne : MB ČOV HYDROTECH

Meno vykonávajúceho kontrolu : p. Štefan Vaško

Meno obsluhy : p. V. Polča

Ostatní prítomní: -

Platnosť certifikátu merného zariadenia: 21.6.2022

Právoplatné povolenie : OU-PO-OSZP3-2016/02431-07/NM platnosť do : 02.05.2021

## A./ VYKONANÉ PRÁCE :

1. Bol vykonaný odber vzoriek na prítoku a odtoku z ČOV (odber vykonaný v zmysle ustanovení Zák. č. 394/2009 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 315/2004 Z. z.).

Tabuľka č. 1 Rozbor odpadovej vody na odtoku a prítoku ČOV:

PARAMETER	pH	CHSK <sub>Cr</sub>	BSK <sub>5</sub>	NL	N-NH <sub>4</sub>	N-NO <sub>3</sub>	P-PO <sub>4</sub>
		mg.l <sup>-1</sup>	mg.l <sup>-1</sup>	mg.l <sup>-1</sup>	mg.l <sup>-1</sup>	mg.l <sup>-1</sup>	mg.l <sup>-1</sup>
<b>Prítok</b>	8,2	836	571	400	134	1,65	8,87
<b>Odtok</b>	7,4	10	5,4	<5	1,89	7,98	0,05
<b>LIMIT</b>		<b>80/170</b>	<b>25/60</b>	<b>25/60</b>			

*Výsledky na odtoku z ČOV sú v súlade s vodohospodárskym rozhodnutím.*