

01 04 2020

Dodávateľ : EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.		Faktúra číslo : 0493/2020	
Stredná 126 05991 Veľký Slavkov SLOVENSKO IČO: 31714030 DIČ: 2020517422 IČ DPH: SK2020517422 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 2541/P Banka : Banka č. 1 SWIFT : UNCRSKBX Tel.: +421 52 788 03 11 Fax: +421 52 788 03 14 Faktúru vyhotovil : Pitoniaková Barbora		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa: Obec Chmeľov Chmeľov 89 082 15 Chmeľov			
Odberateľ : Obec Chmeľov Chmeľov 89 082 15 Chmeľov SLOVENSKO IČO: 00327115 DIČ: 2021225492 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
Konečný príjemca : Miesto určenia :		31.03.2020	31.03.2020
		Dátum splatnosti 14.04.2020	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
		Číslo účtu : 6623300007/1111	
		IBAN : SK42 1111 0000 0066 2330 0007	
		Suma k úhrade : 241,61	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		0493/2020	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

V zmysle ZOD č. 120/2010 a dodatku č. 3 Vám fakturujeme za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac marec :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Výkon správy majetku	1,00		62,50	75,00	20	62,50	12,50	75,00
		Obsluha ČOV	1,00	ks	138,84	166,61	20	138,84	27,77	166,61

Základ pre DPH 20 % : 201,34


DPH 20 % : 40,27

Celková suma s DPH 241,61

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 241,61

Podpis a pečiatka :

FAKTÚRA došla 1.4.20 Ev. č. 156/2020
Materiál-práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
protokol
prih. č.:

Dátum: 1.4.2020 podpis: 

UHRAĐTE € 241,61

Dátum: podpis:

Správnosť operácie nariadil-schválil: podpis ved. prec:

Dňa: podpis ved. prec:

Predbežná kontrola vykonaná

dňa: 1.4.20

podpis: 

Závazok krytý

rozpočtom: 



PREVÁDZKOVÝ PROTOKOL Z KONTROLY ČOV CHMEĽOV

Dátum kontroly : 16.03.2020

Číslo protokolu: 03/2020

Dátum spracovania protokolu : 31.03.2020

Typ čistiarne : MB ČOV HYDROTECH

Meno vykonávajúceho kontrolu : p. Štefan Vaško

Meno obsluhy : p. Milan Polča

Ostatní prítomní: -

Platnosť certifikátu merného zariadenia: 21.6.2022

Právoplatné povolenie : OU-PO-OSZP3-2016/02431-07/NM

platnosť do : 02.05.2021

A./ VYKONANÉ PRÁCE :

1. Bol vykonaný odber vzoriek na prítoku a odtoku z ČOV (odber vykonaný v zmysle ustanovení Zák. č. 394/2009 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 315/2004 Z. z.).

Tabuľka č. 1 Rozbor odpadovej vody na odtoku a prítoku ČOV:

PARAMETER	pH	CHSK _{Cr}	BSK ₅	NL	N-NH ₄	N-NO ₃	P-PO ₄
		mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹	mg.l ⁻¹
Prítok	7,3	362	180	102	27,04	1,36	2,30
Odtok	8,1	12	1,9	<5	4,14	5,70	2,45
LIMIT		80/170	25/60	25/60			

Výsledky na odtoku z ČOV sú v súlade s vodohospodárskym rozhodnutím.